COMUNE DI NOALE
(VENEZIA)

PROGETTO NUOVO IPERMERCATO "SOCIETA' LANDO S.p.A."

P R O G E T T I S T I

Studio De Zolt
Ingegneri & Architetti
Via Ch. Colombo 54/56
35020 Albignasego (PD)
Tel. 049.8626878
Fax 049.8626879
mail: info@studiodezolt.it

STZ
Studio Zambonin

C O M M I T T E N T E

F.LLI LANDO S.p.A.
Sede Legale: Via E. Scrovegni, 1 35131 Padova

LANDO

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ANTINCENDIO
IMPIANTI IDRICI

Progetto architettonico:
SCAPIN e SORATO
ARCHITETTI
dott. arch. Nicola Scapin
dott. arch. Luca Soratto
Via Cornaro, 1
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
Tel. 0423 721 111
Fax 0423 721 100
PROV. DI TREVISO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
n. 1 SEZ. A

PROGETTO DEFINITIVO

Disciplina:
IMPIANTI TERMOMECCANICI

Elaborazione grafica:

PIANTA PIANO TERRA (PARTE A)
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE

Redatto:	Controllato:	Approvato:	Scala:	Data:	Elaborato:
			1:100	DICEM. 2015	MC-001

Rev.	Data	Note
	14 DIC. 2015	EMISSIONE DEFINITIVA

A NORMA DELLA VIGENTE LEGGE SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' DIVULGATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO

QUADRO D'UNIONE

PARTE B

PARTE A

NOTE:
- IL SISTEMA IMPIANTO, DESCRITTO E' E VERTICALE, DEVE ESSERE GARANTITO CON IL SISTEMA GRANDI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, EVIDENZIATI NEI CASI SOTTOPOSTI E DIMENSIONATI. TALI OPERE SUI MEDESIMI SISTEMI SONO COMPRESE NEL PRESENTE APPALTO.
- TUTTI GLI SERRAMENTI TAGLIAFUOCO SARANNO DOTATI DI DISPOSITIVI DI CHIUSURA AUTOMATICA PER GARANTIRE LA REGOLARE CHIUSURA IN CASO DI INCENDIO.
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI DI MANDATA ED ESPULSIONE ARIA DOVRANNO ESSERE RETTANGOLARI-ISOCIRCOLARI, REALIZZATE, DOPPIETTATE CON TRA FLANGIA PIEGLIE CON MASTICE E FUSIBILE CON METRO IN FIRE CURVA DI 1 ORA E 30 MINUTI.
- TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO SARANNO CORREDATE DI LAMPADA SPIA ROSSA E VERDE DI SEGNALAZIONE SERRANDE APERTA O CHIUSA E RELATIVO CONTATTO AUSILIARIO PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE ALLA CENTRALE DI CONTROLLO E DOVRANNO ESSERE CONTROLLATE ALMENO OGNI 6 MESI DA UNA DITTA SPECIALIZZATA. LE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO SONO A CARICO DELL'IMPIANTISTA ELETTRICO E COMUNQUE COMPRESE NELL'APPALTO.
- TUTTE LE CANALIZZAZIONI DI MANDATA ED ESPULSIONE ARIA DOVRANNO ESSERE DOTATE DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTO DI AMBIENTI DIVERSI. NELLA DISTRIBUZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI SARANNO INSTALLATE SERRANDE TAGLIAFUOCO DOTATE DI CONTATTO AUSILIARIO PER LA SEGNALAZIONE DELLA SERRANDE TAGLIAFUOCO CHIUSA.
- PRIMA DELLA POSA IN OPERA TUTTE LE RETI E LE DISTRIBUZIONI A SOFFITTO, ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO, DOVRANNO ESSERE COORDINATE CON LA DIREZIONE LAVORI DALL'IMPIANTISTA ELETTRICO E ASSISTENTE, IN MODO DA DETERMINARE L'AMBITO DI LAVORO DI COMPETENZA.
- QUALSIASI OPERA, PREVISTA E NON PRESENTE, NEGLI ELABORATI DI PROGETTO E NECESSARIA CONSEGUA PER GARANTIRE LA REGOLARE FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO,
- DOVRA' ESSERE ESEGUITA REGOLARMENTE DA UNIMARCHI, AL PRESENTE DI APPALTO.