COMUNE DI NOALE
(VENEZIA)

PROGETTO NUOVO IPERMERCATO "SOCIETA' LANDO S.p.A."

PROGETTISTI	COMMITTENTE
Studio De Zolt Ingegneri e Architetti Via Ch. Colombo, 54/56 35133 Padova Tel. 049/8084600 Fax 049/8084616 mail: info@studiodezolt.it collabora STZ Studio Zambonin ISPUNTI APPLICATIVI ☑ ISPUNTI APPROVANDO ☐ ISPUNTI ESECUTIVI ☐	F.LLI LANDO S.p.A. Sede Legale: Via E. Scrovegni, 1 35131 Padova LANDO

Progetto architettonico:
SCAPIN e SORATO
ARCHITETTURA
URBANISTICA
PAESAGGIO
Dott. Arch. Pian. Paes. Conserv.
Dott. Arch. Pian. Paes. Conserv.
Dott. Arch. Pian. Paes. Conserv.
DI DIO Giuseppe
n° 1/1

PROGETTO DEFINITIVO

Disciplina:
IMPIANTI TERMOMECCANICI

Elaborato descrizione:
PIANTA PIANO COPERTURA (PARTE B)
IMPIANTO IDRICO

Redatto:	Controllato:	Approvato:	Scala:	Data:	Elaborato:
			1:100	DICEM. 2015	MC-010

Rev.	Data	Note
1	04.04.2016	AGGIORNAMENTO

A NORMA DELLA VIGENTE LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' DIVULGATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO

QUADRO D'UNIONE

PARTE B

PARTE A

NOTE:
- IL PRESENTE DISEGNO TIPO E' VINCOLANTE, DEVE ESSERE GARANTITO CON IL SISTEMA GRANDE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO, ISOLANDO VIE, CON SISTEMI CERTIFICATI E OMOLOGATI. TALI OPERE SI APPROVVIGIONATORE SONO COMPRESE NEL PREZZO DEI SERRAMENTI SULLA MISURA DEI SERRAMENTI NON SARANNO DEDOTTE LE SUPERFICI DEI VETRI.
- TUTTI I SERRAMENTI DEVONO ESSERE DOTATI DI MANIGLIONE ANTIPANICO DI IDONEO PERCORSO SCORREVOLE CON DISPOSITIVO PER RENDERLI NON APRIBILI, SOLO DA PERSONALE AUTORIZZATO. TUTTI I SERRAMENTI DEVONO ESSERE RETTANGOLARI NO CIRCOLARI, OMOLOGATI, CERTIFICATI CON TRAFILATURA, PROFILI CON SPESSORE MINIMO 70, FUSIBILI CON METRO PER CURVA DI 1,50 MT. CON SPESSORE MINIMO 70.
- TUTTE LE SERRANDE TAGLIAFUOCO SARANNO CORREDATE DI LAMPADA SPIA ROSSA E VERDE DI SEGNALAZIONE SERRANDE APERTA O CHIUSA, DI PULSANTE DI RIARMO E DI PULSANTE DI PROVA. LE SERRANDE TAGLIAFUOCO DEVONO ESSERE COLLEGATE CON CAVO DI CONTROLLO DELLA CENTRALE ANTINCENDIO. LE LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO SONO A CARICO DELL'IMPIANTISTA ELETTRICO E COMUNQUE COMPRESE NELL'APPALTO.
- LE SERRANDE TAGLIAFUOCO DEVONO ESSERE DOTATE DI CONTATTI AUSILIARI PER LA SEGNALAZIONE REMOTA DELLA POSIZIONE DELLE LAME (APERTA/CHIUSA). NELLA CENTRALE ANTINCENDIO DEVONO ESSERE PREVISTI COLLARI DI ADEGUATA DIMENSIONE PER L'ATTACCO DEI CAVI DI CONTROLLO DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO. SONO A CARICO DELL'IMPIANTISTA ELETTRICO LA REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI ELETTRICHE TRA LE SERRANDE E LA CENTRALE ANTINCENDIO.
- PRIMA DELLA POSA IN OPERA TUTTE LE RETI E LE DISTRIBUZIONI A SOFFITTO, ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO, DOVRANNO ESSERE APPROVATE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI CON L'IMPIANTISTA ELETTRICO. ACCADENDO, IN MERITO ON DOVRANNO, L'APPALTATORE DOVRA' EFFETTUARE LE OPERE DI COMPETENZA.
- QUALSIASI OPERA, PREVISTA E NON PREVISTA, NECESSARIA DI PROGETTO E NECESSARIA CONUNQUE PER GARANTIRE LA PERFETTA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO.
- TUTTE LE OPERE DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL PRESENTE PROGETTO APPALTO.





TABELLA ISOLAMENTI

TUBAZIONI					ISOLANTE (λ = 0,035 W/m°K)				ISOLANTE (λ = 0,035 W/m°K)			
					ISOLAMENTO IN VISTA		ISOLAMENTO IN CAVEDIO		ISOLAMENTO IN VISTA		ISOLAMENTO IN CAVEDIO	
Fluido	Diam. nominale	Diam. esterno	Spess. tubo	Acqua max	Spessore	Diam. esterno	Spessore	Diam. esterno	Spessore	Diam. esterno	Spessore	Diam. esterno
					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	15				9	33	9	33	20	55	20	55
	20				9	38	9	38	20	60	20	60
	25				9	43	9	43	20	65	20	65
	32	40x3			9	49	9	49	20	71	20	71
	40	50x3			9	59	9	59	20	81	20	81
	50	60x3	3,0	0,0027	9	69	9	69	20	91	20	91
	65	76,1x3		0,0037	9	82	9	82	20	104	20	104
GAS	80	88,9x3		0,0047	9	95	9	95	20	117	20	117
ACQUA	80	88,9x3	3,2	0,0046	9	95	9	95	20	117	20	117
GAS	100	114,3x3		0,0060	9	120	9	120	20	142	20	142
ACQUA	100	114,3x3	3,6	0,0059	9	120	9	120	20	142	20	142
GAS	125	139,7x4		0,0092	9	149	9	149	20	171	20	171
ACQUA	125	139,7x4	4,0	0,0091	9	149	9	149	20	171	20	171
GAS	150	168,3x4		0,0133	9	177	9	177	20	199	20	199
ACQUA	150	168,3x4	4,5	0,0131	9	177	9	177	20	199	20	199
GAS	200	219,1x5		0,0227	9	228	9	228	20	250	20	250
ACQUA	200	219,1x5	5,9	0,0224	9	228	9	228	20	250	20	250
GAS	250	273,0x5		0,0353	9	282	9	282	20	304	20	304
ACQUA	250	273,0x5	7,1	0,0348	9	282	9	282	20	304	20	304
GAS	300	323,9x5		0,0497	9	333	9	333	20	355	20	355
ACQUA	300	323,9x5	8,0	0,0491	9	333	9	333	20	355	20	355

LEGENDA

- TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
- TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA

"TIPICO" INSTALLAZIONE VASO SOSPESO


510
1400
1400
300
300
300