



AGRO T & C s.n.c.
 Sede legale:
 Via Mutilati, 5
 30024 Musile di Piave (Ve)

REGIONE DEL VENETO
 Città metropolitana di Venezia
 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Elaborato **B3**

RICHIESTA DI RINNOVO CON MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE PROT: N. 80539 DEL 18.12.2019 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIA RIFIUTI NON PERICOLOSI CODICE EER 20.02.01

Planimetria gestione acque e presidi antincendio *Scala 1:200*

AGRO T & C s.n.c. di Trevisan e Casagrande 10024 MUSILE DI PIAVE (VE) C.F. n. P. IVA 02012480271

Roberto Trevisan
 Dott. Chimico Riccardo Castellani
 Ing. Francesco Bertin

Venezia-Mestre, Agosto 2020

LEGENDA GESTIONE ACQUE	
1	Canalina grigliata in cls con grigliatura finale passo 3cm
2	Pozzetto di recapito canalina
3	Disoleatore dissabbiatore mod. ISEA Group HT10000
4	Pozzetto di ispezione
5	Rampa esistente di accesso all'impianto e contenimento acque H=20cm
6	Vasca di accumulo e laminazione - Comparto prima pioggia
7	Vasca di accumulo - Comparto riserva idrica ed accumulo antincendio
8	Grigliatura fine 1cm
9	Pozzetto di ispezione
10	Tubazione di ripartizione del carico idraulico nel vassoio fitoassorbente
11	Pozzetto di regolazione del battente all'interno del vassoio fitoassorbente
12	Pozzetto fiscale
13	Tubazione di scarico finale PVC DN125
14	Manufatto di regolazione delle portate in uscita - Portata laminata 7,75l/s
15	Recettore scarico finale (fosso tombato privato)
16	Pozzetto di scarico alla fitodepurazione
17	Valvola di non ritorno
18	Passo d'uomo
19	Nuova rampa di accesso all'impianto e contenimento acque H=20cm
20	Giunto water proof

LEGENDA PRESIDI ANTINCENDIO	
	Accesso automezzi e/o Pedoni
	Estintore portatile con capacità estinguente 34A 233BC (Polvere)
	Idrante sopralluoto a colonna con attacco 1xDN70+2xDN45
	Naspo
	Tubazione rete idrica antincendio interrata in polietilene PN16
	Attacco VV.FF.

